

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-NL.ПБ25.В.01207  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0641820  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Представительство Частной Компании с ограниченной ответственностью "Дессо Б.В."  
(наименование и место нахождения заявителя) (Нидерланды).  
Адрес: 103062, г. Москва, Покровка, 33/22, стр.1, офис: 415. ИНН: 9909051714, КПП: 773851001.  
Телефон +7 495 924 6064, факс +7 495 924 5868.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "Desso B.V.". Адрес: Desso B.V. Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk P.O. Box 169, 5140 AD  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Waalwijk, Netherlands. Телефон 00 32 52 26 24 11, факс 00 32 52 26 17 67.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия,  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25,  
выданный сертификат соответствия № 0057501, тел. 771-7472, факс 771-7473. ОГРН: 1085038002906. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Плитка ковровая тафтинговая т.м. "Desso" (ворс 100 % полиамид; высота ворса от 2,2 мм до 7,9 мм; общий вес от 3900 г/м.кв до 4450 г/м.кв). Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
81 7100

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) 123-ФЗ), см. приложение (бланк № 0057501)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России  
5703

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № 1399-С/ТР от 11.04.2012 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ.  
RU.ИИ14 от 25.08.2010г.


Акт о результатах анализа состояния производства № 1112-А11 от 10.02.2012 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 25.08.2010г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**


(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 16.05.2012 по 15.05.2017

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

 Г.В. Чернецов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

 Ю.Н. Гришин





# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-NL.ПБ25.В.01207

(обязательная сертификация)

ТР **0057501**

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности - РП1.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости - В2.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности - Д3.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения - Т2.



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Чернезов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин